



Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

К. Маркса пр-т., д. 4 б, Ставрополь, 355008. Телефон: 8-8652-26-48-57, факс: 8-8652-26-35-12, E-mail: uprav@stavgosnadzor.ru

г.Ставрополь, ул.Пригородная,195

« 14 » апреля 20 17 г.

(место составления акта)

(дата составления)

акта)

10 час. 00 мин.

(время составления акта)

ПРЕДПИСАНИЕ

органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 1512-Р-ПЛ-К12.6

Выдано **Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению центр развития ребенка – детский сад №51 «Росток» города Ставрополя**

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Предписание составлено: Кавказским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Мною Государственным инспектором Отдела энергетического надзора по Ставропольскому краю **Масаловой Ольгой Владимировной**

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение проверки и выдающего предписание)

в процессе проводимой (проведенной) **плановой** /внеплановой проверки, со 3.04.2017 г. по 14.04.2017 г. согласно Распоряжения № 1512-Р-ПЛ-К12.6 от 21.03.2017 года Заместителя руководителя М.С.Рубана

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

в присутствии заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка – детский сад №51 «Росток» города Ставрополя Маликовой Аллы Валентиновны, зам.заведующего по АХЧ Пушкина Николай Николаевича

(должность, фамилии, инициалы представителя проверяемой организации)

выявлены следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно правовых актов Российской Федерации:

№ п.п.	Конкретное описание (суть) выявленного нарушения	Наименование нормативного, нормативного технического документа, номер пункта, статьи требования которого нарушены	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения	Срок устранения нарушения
1	2	3	4	5
1.	Отсутствует заместитель от-	ПТЭЭП п. 1.2.3	Назначить приказом заме-	20.06.2017

	ветственного за электрохозяйство с IV группой по электробезопасности.		стителя ответственного за электрохозяйство с IV группой по электробезопасности	
2.	Отсутствует перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, требующих присвоений групп по электробезопасности со II по IV.	ПТЭЭП п.1.4.3	Разработать и утвердить перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, требующих присвоений групп по электробезопасности со II по IV	28.04.2017
3.	Отсутствует перечень должностей и профессий, требующих присвоения неэлектротехническому персоналу I группы по электробезопасности.	ПТЭЭП п. 1.4.4	Разработать и утвердить перечень должностей и профессий, требующих присвоения неэлектротехническому персоналу I группы по электробезопасности.	28.04.2017
4.	Не назначен распоряжением руководителя работник из числа электротехнического персонала, имеющего группу не ниже III для присвоения группы I не электротехническому персоналу.	ПТЭЭП п. 1.4.4	Назначить распоряжением руководителя работник из числа электротехнического персонала, имеющего группу не ниже III для присвоения группы I не электротехническому персоналу.	28.04.2017
5.	Не в полном объеме представлены протоколы профилактических испытаний электрооборудования.	ПТЭЭП прил. 3	Провести профилактических испытаний электрооборудования в полном объеме.	30.06.2017
6.	Истек установленный нормативно-технической документацией срок службы электрооборудования и электропроводки.	ПТЭЭП п. 1.6.7	Произвести техническое освидетельствование в установленном порядке.	22.05.2017
7.	Отсутствует журнал учета и содержания средств защиты.	ПТЭЭП п.1.8.2 ИПИСЗ п.1.4.2.	Завести журнал учета и содержания средств защиты.	28.04.2017
8.	Открыто проложенные заземляющие проводники не окрашены в черный цвет.	ПТЭЭП п.2.7.7.	Открыто проложенные заземляющие проводники окрасить в черный цвет.	28.04.2017
9.	Нет паспортов на заземляющие устройства.	ПТЭЭП п.2.7.15	Восстановить паспорт на заземляющее устройство	31.05.2017
10.	Нет графика визуальных осмотров видимой части заземляющих устройств (не реже 1 раза в 6 месяцев)	ПТЭЭП п.2.7.9	Обеспечить ведение графика визуальных осмотров видимой части заземляющих устройств (не реже 1 раза в 6 месяцев)	28.04.2017
11.	Основные электрические схемы не вывешены на видном месте в помещении электроустановок, электрощитовая № 1,2,3	ПТЭЭП п.1.8.6	Разработать, утвердить и разместить на видном месте в помещении электроустановок основные электрические схемы, электрощитовая № 1,2,3	30.06.2017

За неисполнение или ненадлежащее исполнение в срок настоящего предписания лицо, которому выдано предписание, несет административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О выполнении настоящего предписания в срок до 30.06.2017 г. уведомить Отдел энергетического надзора по Ставропольскому краю Кавказского управления Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору г. Ставрополь, пр-т. К. Маркса, д. 4 б

(наименование, адрес органа государственного контроля (надзора))



Предписание выдал:

Масалова О.В.

государственный инспектор

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

Первый экземпляр предписания для исполнения получен и с его содержанием ознакомлен:
Заведующий

Маликова А.В.

(должность руководителя организации)

14.04.2017



(подпись)

(расшифровка подписи)