



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности
355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191-а E-mail: fire77@bk.ru, тел. 94-55-90, факс 24-23-26
Отдел надзорной деятельности управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю
(по г. Ставрополю)
355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191 «а» тел. (88652) 94-54-47, Stavropol 77@bk.ru
единый телефон доверия государственной противопожарной службы (8652) 39-99-99
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю.

Предписание № 4/1/3
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению центр развития ребенка детский сад №51 «Росток» в лице заведующей Маликовой Аллы Валентиновны

Во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по г. Ставрополю) подполковника внутренней службы Дрововозова Е.Н. № 4 от 09 января 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 января по 23 января 2019 года государственным инспектором города Ставрополя по пожарному надзору – ст. инспектором ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по г. Ставрополю) старшим лейтенантом внутренней службы Яздан Ридваном Нуритдиновичем проведена плановая выездная проверка МБДОУ ЦРР детский сад № 51 «Росток» города Ставрополя, ул. Пригородная, 195, совместно заведующей Маликовой Аллы Валентиновны

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Разработать проектную документацию на автоматическую установку пожарной сигнализации и систему оповещения управления эвакуации»;	; (ч.1 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 ФЗ №123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	05.02.2020	
2.	В литере А2 автоматическую установку пожарной сигнализации и система оповещения управления эвакуации людей о пожаре привести в работоспособное состояние;	(п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390);	05.02.2020	
3.	Оборудовать дымовыми пожарными извещателями в тамбуре группы № 5 на 2-этаже;	ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приложение А, таблица А1 СП 5.13130.2009);	05.02.2020	
4.	Выполнить автоматическую установку	ч. 1 п. 1 ст. 84 Федераль-		

	пожарной сигнализации и систему оповещения управления эвакуацией людей функцию оповещения людей о пожаре во всем здании (СОУЭ и АУПС в литере А, А2 смонтирована от литеры А3	ного закона от 22.07.2008 ФЗ №123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч 1 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 ФЗ №123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	05.02.2020	
5.	Установить приемно-контрольный прибор в литера А2 с круглосуточным пребыванием дежурного персонала, в защищенном от несанкционированного доступа, а также осуществлять передачу извещений о пожаре, неисправности, состояния в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство;	(ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.14.5 СП 5.13130.2009);	05.02.2020	
6.	Заменить аккумуляторные батареи, которые обеспечивают питание электропроводников в дежурном режиме в течении 24 часа плюс 1 час работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме;	(ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 15.3 СП 5.13130.2009);	05.02.2020	
7.	Световые оповещатели «ВЫХОД» на выходе из пищеблока привести в работоспособное состояние;	(ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1 СП 5.13130.2009);	05.02.2020	
8.	Расстояние от пожарного извещателя до осветительного прибора в кабинете ответственного по АХЧ и в тамбуре возле пищеблока установлены на расстоянии менее 0,5 м;	(ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6 СП 5.13130.2009);	05.02.2020	
9.	Обеспечить формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками пожаротушения, или дымоудаления или оповещения и инженерным оборудованием должно осуществляться в литере А2 при срабатывании не менее чем от двух извещателей;	(ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 14.1 СП 5.13130.2009);	05.02.2020	
10.	Кабели и провода, применённые при монтаже автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуации (АУПС и СОУЭ) выполнить в соответствии требованиям таблицы 2 раздел 6 ГОСТ 31565-2012;	(ч. 2 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	05.02.2020	
11.	В литере А3 установлены извещатели включенные по логической схеме «И» при этом не удовлетворяющие рекоменда-	(ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о	05.02.2020	

	дациям, изложенным в приложении «Р»;	требованиях пожарной безопасности», п. 14.1 СП 5.13130.2009);		
12.	Очистить подвальное помещение от сгораемых материалов (деревянные стулья, деревянные кровати);	(п. 23 А. Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390);	05.01.2019	
13.	Произвести очистку пожаровзрывобезопасными способами вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год)	(п. 50 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390);	05.01.2019	
14.	Руководителю организовать проведение проверок внутреннего противопожарного водопровода на работоспособность не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. (п. 55 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390);	(п. 55 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390);	05.01.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



**Старший инспектор ОНД и ПР УНД и ПР
ГУ МЧС России по СК (по г. Ставрополю)**

ст. лейтенант вн. сл. Р.Н. Яздан

(должность, фамилия, инициалы проверяющего)

« 25 » 01 20 19 г.

Предписание для исполнения получил:

И.М.

(подпись)

И.В. Мамонтов
заведующий

(должность, фамилия, инициалы)

« 25 » 01 20 19 г.