



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355037, г. Ставрополь, ул. 8 марта, 164, тел. (8652) 24-52-26, факс (8652) 32-43-21

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю
355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191-а, E-mail: fire77@bk.ru, тел. (8652) 94-55-90, факс (8652) 23-39-73

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (по г. Ставрополю)
355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191-а, E-mail: Stavropol77@bk.ru, тел. (8652) 94-54-47, факс (8652) 23-12-17
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Телефоны доверия:

ГУ МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99

г. Ставрополь

(место составления акта)

« 25 » января 2019 г.

(дата составления акта)

16 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 4

По адресу/адресам: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Пригородная, 195

На основании:

Распоряжения начальника ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по г. Ставрополю) подполковника внутренней службы Дрововозова Е.Н. № 4 от 09 января 2019 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка детский сад № 51 «Росток» города Ставрополя ОГРН 1022601956013, ИНН 2636025090 г. Ставрополь, ул. Пригородная, 195

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 14 » января 2019 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. Продолжительность 1 ч. 30 м.
« 25 » января 2019 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч. 00 м.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня/3 часа 30 минут

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по г. Ставрополю)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при

Заведующий МБДОУ ЦРР д/с №51 «Росток» Маликова А.В.

проведении выездной проверки) 09.01.2019 г в 10 ч 30м

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор города Ставрополя по пожарному надзору – старший инспектор ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по г. Ставрополю)
старший лейтенант внутренней службы Яздан Ридван Нуридинович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МБДОУ ЦРР д/с №51 «Росток»
Маликова Алла Валентиновна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов); выявлены:
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности (указываются выявленные в ходе мероприятия по надзору нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретных мест нарушений и пунктов нормативных актов, требования которых нарушены)	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	На объекте отсутствует проектная документация на автоматическую установку пожарной сигнализации и систему оповещения управления эвакуации; (ч.1 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 ФЗ №123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	Заведующий МБДОУ ЦРР д/с №51 «Росток» г. Ставрополя Маликова А.В.
2.	В лифте А2 автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения управления эвакуации находится в неработоспособном состоянии; (п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390);	Заведующий МБДОУ ЦРР д/с №51 «Росток» г. Ставрополя Маликова А.В.
3.	Отсутствуют дымовые пожарные извещатели в тамбуре группы № 5 на 2-этаже; (ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приложение А, таблица А1 СП 5.13130.2009);	Заведующий МБДОУ ЦРР д/с №51 «Росток» г. Ставрополя Маликова А.В.
4.	автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения управления эвакуации не выполняет функцию оповещения людей о пожаре во всем здании (СОУЭ и АУПС в лифте А, А2 смонтирована от лифта А3, что не выполняет требования ч. 1 п. 1 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 ФЗ №123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч 1 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 ФЗ №123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	Заведующий МБДОУ ЦРР д/с №51 «Росток» г. Ставрополя Маликова А.В.
5.	Допускается установка приемно-контрольного прибора в коридоре лифта А2 без круглосуточного пребывания дежурного персонала, не защищен от несанкционированного доступа, а также не осуществляет передачу извещений о пожаре, неисправности, состояния в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство; (ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.14.5 СП 5.13130.2009);	Заведующий МБДОУ ЦРР д/с №51 «Росток» г. Ставрополя Маликова А.В.
6.	Аккумуляторные батареи не обеспечивают питание электропроводников в дежурном режиме в течении 24 часа плюс 1 час работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме; (ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 15.3 СП 5.13130.2009);	Заведующий МБДОУ ЦРР д/с №51 «Росток» г. Ставрополя Маликова А.В.
7.	Световые оповещатели «ВЫХОД» на выходе из пинцетблока находятся в неработоспособном состоянии; (ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1 СП 5.13130.2009);	Заведующий МБДОУ ЦРР д/с №51 «Росток» г. Ставрополя Маликова А.В.

	Расстояние от пожарного извещателя до осветительного прибора в кабинете ответственного по АХЧ и в тамбуре возле пищеблока установлены на расстоянии менее 0,5 м; (ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6 СП 5.13130.2009);	Заведующий МБДОУ ЦРР д/с №51 «Росток» г. Ставрополя Маликова А.В.
9.	Допускается формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками пожаротушения, или дымоудаления или оповещения и инженерным оборудованием в лифте А2 происходит сработка от 1-го извещателя; (ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 14.1 СП 5.13130.2009);	Заведующий МБДОУ ЦРР д/с №51 «Росток» г. Ставрополя Маликова А.В.
10.	Кабели и провода, применённые при монтаже автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуации (АУПС и СОУЭ) не соответствуют требованиям таблицы 2 раздел 6 ГОСТ 31565-2012; (ч. 2 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	Заведующий МБДОУ ЦРР д/с №51 «Росток» г. Ставрополя Маликова А.В.
11.	В лифте А3 установлены извещатели включенные по логической схеме «И» при этом не удовлетворяющие рекомендациям, изложенным в приложении «Р» (ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 14.1 СП 5.13130.2009);	Заведующий МБДОУ ЦРР д/с №51 «Росток» г. Ставрополя Маликова А.В.
12.	Подвал захламлен сгораемыми материалами (деревянные стулья, деревянные кровати) (п. 23 А. Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390);	Заведующий МБДОУ ЦРР д/с №51 «Росток» г. Ставрополя Маликова А.В.
13.	Не проводится очистка пожаровзрывобезопасными способами вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год) (п. 50 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390);	Заведующий МБДОУ ЦРР д/с №51 «Росток» г. Ставрополя Маликова А.В.
14.	Руководителем не организовано проведение проверок внутреннего противопожарного водопровода на работоспособность не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. (п. 55 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390);	Заведующий МБДОУ ЦРР д/с №51 «Росток» г. Ставрополя Маликова А.В.

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлены
- Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



М.А.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

- Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, ведется (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

проверочный лист, предписание, уведомление о составлении
протокола

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию ~~акта~~ со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МБДОУ ЦРР д/с № 51 «Росток» МАЛИКОВА А. В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«25» января 2019 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)